

## **GALLETTI IWC kazettás fan-coil karbantartási műveletek:**

Tömítések vizsgálata, után húzása, melegedés ellenőrzése, szűrők ellenőrzése, tisztítása, cseréje

### **KARBANTARTÁS:**

Biztonsági okok miatt, mielőtt bármilyen karbantartást vagy tisztítást végeznek el, kapcsolja ki a készüléket a leválasztó kapcsolónál "Leállítás" fokozatra téve és a főkapcsolót a 0-ra (OFF). Kérjük, vigyázzon a karbantartási műveletek alatt: bizonyos fémrészek sebesülést okozhatnak: viseljen védőkesztyűt. Az IWC fan-coil-ok nem igényelnek különös karbantartást: elégséges a légszűrő időnkénti kitisztítása. Szükséges egy 100 órás működési bejáratás, hogy kiküszöböljük a motor összes kezdeti mechanikai súrlódását. Hajtsa végre az első bekapcsolást maximális sebességű működésen. Az IWC fan coil-ok jó működése garانتálásához kérjük, tartsa be az alábbi útmutatót:

- tartsa tisztán a légszűrőt;
- ne kerüljön folyadék a készülék belsejébe;
- ne jussanak be fémrészek a légkivezető rácsba;
- kerülje el a légkifújás illetve a légbefúvás akadályoztatását.
- ha hosszú ideig nincs bekapcsolva, győződjön meg arról, hogy nincs levegő a hőcserélő belsejében.

Hűtési fázisban való működtetés előtt győződjön meg, hogy:

- a kondenzvíz elvezetése akadálytalan, kondenzvíz szivattyú működőképes
- a hőcserélő lemezkéit ne tömítse el szennyeződés. Esetleges tisztításukat sűrített levegővel vagy alacsony nyomású gőzzel végezze el, hogy a lemezkék ne károsodjanak.

### **TISZTÍTÁS:**

Biztonsági okok miatt, mielőtt bármilyen karbantartást vagy tisztítást végeznek el, kapcsolja ki a készüléket a leválasztó kapcsolónál "Leállítás" fokozatra téve és a főkapcsolót a 0-ra (OFF).

Tisztítsa meg a légszűrőt legalább havonta egyszer, és minden használati periódus (a fűtési periódus és a légkondicionálási periódus) előtt.

A légszűrő tisztításához a következő képpen járjon el:

A használat körülményeitől függően, de legalább havonta tisztítsa a berendezés levegőszűrőjét.

- Távolítsa el a rögzítőcsavarokat a rögzítőkről, mindkét oldalon.
- A beszívórács kinyitásához, nyomja meg a rögzítőket
- Nyissa le a beszívórácsot
- Vegye ki a szűrőt.

Porszívózza ki a szűrőt. Ha ez nem elegendő, szappanos vízzel mossa le, majd szárítsa meg.

-

Helyezze vissza a szűrőt, zárja vissza a beszívórácsot a zárok kifelé történő nyomásával, majd helyezze vissza a csavarokat.

Javasoljuk, hogy használatától függően 2-3 évente cserélje ki a légszűrőt, eredeti alkatrészek használatával; a fan-coil modell azonosítható az azonosító táblácskán, amely a belső oldalon van elhelyezve.

## BESZÍVÓRÁCS

Miután a rácsot kinyitotta akassza ki a biztosítószálat a keretből. Ne felejtse el visszaakasztani, ha a tisztítást befejezte! Hajtsa fel a rácsot és maga felé húzva akassza ki a zsanérokat. Puha, szappanos vizes szivaccsal tisztítsa, majd öblítse le tiszta vízzel és szárítsa meg.

-

Mielőtt bármilyen karbantartást végezne a berendezésen győződjön meg róla, hogy a berendezés kikapcsolt és áramtalanított állapotban van. A karbantartást csak hozzáértő szakember végezheti.

Abban az esetben, ha a burkolatot szükséges tisztítani:

- használjon egy puha rongyot.
- soha ne öntsön folyadékokat a készülékre, mivel áramütést okozhat és károsíthatja a belső részeket.
- soha ne használjon agresszív vegyi oldóanyagokat; ne tisztítsa a légkimeneteli rácsot nagyon meleg vízzel.

## ELEKTROMOS DOBOZ

Az elektromos dobozban összegyűlt port évente távolítsa el. Ezzel egyidőben ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat.