

RAPPORTO DI MESSA IN SERVIZIO/ BEÜZEMELÉSI LAP

INTERVENTO IN GARANZIA

Data Ora di inizio Ora di fine Distanza percorsa (km)
Dátum Kezdés Befejezés Megtett út (km)

Modello Matricola Installato da Presso
Típus Gyári szám Üzembe helyezte (cég) Üzembe helyezte (személy)

Intervento richiesto da In data Tramite Telefono Posta E-mail
Javítást végezte Dátum Telefon Posta E-mail

CONTROLLI PRELIMINARI BEVEZETŐ ELLENŐRZÉS	SI IGEN	NO NEM	VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO MŰKÖDÉSI TESZT	Refrigerato re Hűtő	Pompe di calore Hőszivattyú
Presenza di danni fisici esteriori Külső sérülések			Corretto senso di rotazione compressori Megfelelő kompresszor forgásirány	Si Igen	No Nem
Spazi di rispetto corretti Megfelelő helyen van a készülék			Corretto senso di rotazione ventilatori Megfelelő ventilátor forgásirány	Si Igen	No Nem
Collegamenti elettrici corretti, cavi ben serrati Megfelelőek az elektromos összeköttetések			Verifica funzionamento pressostato di alta Magasnyomású védőkapcsoló ellenőrzése	Si Igen	No Nem
Corretta alimentazione della resistenza del carter Karterfűtés kap-e áramot			Verifica funzionamento pressostato di bassa Alacsonynyomású védőkapcsoló ellenőrzése	Si Igen	No Nem
Tensione di alimentazione come da dati di targa Megfelelő a tápfeszültség (tábla szerint)			Spia del liquido limpida Áttetsző, tiszta-e a nézőüveg	Si Igen	No Nem
Collegamenti idraulici: diametri appropriati ed assenza di perdite Hidraulikus bekötések megfelelőek, nincs szivárgás			Corrente elettroventilatori (A) Ventilátor áramfelvétele (A)		
Presenza di un filtro all'ingresso acqua unita Víz belépésénél van szűrő			Corrente elettropompa (A) Szivattyú áramfelvétele (A)		
Presenza di flussostato o pressostato differenziale e suo corretto funzionamento – m ³ /h Áramláskapcsoló és nyomáskapcsoló van és megfelelően működik – m³/h	Mért érték		Corrente compressori (R/S/T) (A) Kompresszor áramfelvétele (R/S/T) (A) (fázisonként külön)	/ /	/
	m ³ /h				
Riempimento impianto idraulico e sfogo aria Vízköri nyomás megfelelő és légtelenítés megfelelő			Pressioni di funzionamento Bassa/Alta (bar) Működési nyomás alacsony/magas (Bar)	/	/
Presenza carica refrigerante (vedi manometri) Hűtőközeg töltet megfelelő (lásd a nyomásmérőt)			Temperatura acqua ingresso/uscita (°C) Kilépő/visszatérő víz hőmérséklete (°C)	/	/
Assenza di umidità nel circuito (spia liquido) Hűtőközeg nedvességellenőrzése (ellenőrzés a nézőüvegen) Nedves?			Temperatura aria ingresso/uscita (°C) Belépő/kiáramló levegő hőmérséklete (°C)	/	/
Presenza di supporti e giunti antivibranti Rezgéscsillapítók, flexi csatlakozások megfelelőek			Taratura del termostato di funzionamento (°C) Termosztát beállítása (°C)		

Note / megjegyzések:

Avviament asseguito da:
Beüzemelést végezte:

Timbro e firma per accettazione:
Elfogadta (bélyegző, aláírás)